

www.sa-biysk.ru

В проектные институты,
заказчикам оборудования

Уважаемые потребители!

Оросители эвольвентные «ОЭ-16» и «ОЭ-25» производства «ПО «Спецавтоматика» с момента получения сертификата № С-RU.ЧС13.В.01052 от 20.02.2018 г. выпускаются с коэффициентами производительности, указанными в обозначении оросителей, а именно:

-ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/B1-«ОЭ-16» (взамен ДУS0-ЦПд0,27-R1/2/B1-«ОЭ-16»)

-ДУS0-ЦПд0,85-G1-B/B1-«ОЭ-25» (взамен ДУS0-ЦПд0,81-G1-B/B1-«ОЭ-25»).

Изменения в техническую документацию прошли по всей внутренней и внешней технической документации. Причина изменения параметров - периодические испытания.

Коэффициенты производительности изменились в пределах, допустимых нормативной документацией (ГОСТ Р 51043-2002, п.8.22 "Коэффициент производительности оросителя не должен отличаться более, чем на 5% от указанного в ТД"), поэтому перерасчета гидравлических параметров и замены на другой тип оросителей не требуется.

Главный инженер
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»



В.В. Виноградский