



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

---

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 521-27-36, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: [info@pojtest.ru](mailto:info@pojtest.ru) <http://www.pojtest.ru>

04.07.2011 № 15-1-05-1655

На № 17-137 от 31.05.2011

Генеральному директору  
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

А.М. Чудаеву

О внесении изменений

ул. Лесная, д. 10, г. Бийск,  
659316

Уважаемый Александр Михайлович !

На Ваш запрос сообщаю, что специалистами института был проведен анализ представленной Вами технической документации на оросители дренчерные быстродействующие повышенной производительности СОБР-17 и СОБР-25 производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика», применяемые при оборудовании высотных складских помещений автоматическими установками пожаротушения.

Учитывая то, что объем сертификационных испытаний дренчерных оросителей, согласно ГОСТ Р 51043-2002, является составной частью сертификационных испытаний спринклерных оросителей, дополнительной сертификации линейки дренчерных оросителей СОБР-17 и СОБР-25 не требуется.

С уважением,

Заместитель руководителя

В.В. Яшин