



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.07.2017 № 365531-12-1-3 ЗАО «ПО «Спецавтоматика»  
На № 16-273 от 30.06.2017 г.

Главному инженеру

В.В. Виноградскому

[mail@sa-biysk.ru](mailto:mail@sa-biysk.ru)

В соответствии с требованиями СТО 7.3-02-2011 «Установки водяного пожаротушения тонкораспыленной воды с применением распылителей «Бриз» подтверждаем возможность применения УВП «Роса» в пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода, объединенного с системой пожаротушения тонкораспыленной водой для защиты 1 и 2 групп помещений по приложению Б СП 5.13130.2009.

С уважением,  
Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш