

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.B.01201****ЗАЯВИТЕЛЬ**№ **0009511**

ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, РОССИЯ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «Производственное объединение «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, РОССИЯ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**Ороситель (распылитель) спринклерный и дренчерный  
тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль»:

CBS0-ПВo(д) 0,08-R1/2/P57(68, 79, 93, 141).B3-«Бриз-В»,

колба 2,5x20 мм «Day Impex» (DI 989), колба 3x20 мм «Day Impex» (DI 941),

ДBS0-ПВo(д) 0,08-R1/2/B3-«Бриз-В»,

ТУ 28.29.22-111-00226827-2018 с изм.1

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.29.22.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования.

Методы испытаний»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 14064 от 01.06.2018

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.

Схема сертификации: 5с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

№ РОСС RU.ИС19.К00309 от 12.09.2016 Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Новосибирский ЦСМ»,

№ РОСС RU.0001.13ИС19;

ТУ 28.29.22-111-00226827-2018 с изм.1

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2018****по 14.09.2023**Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.С. Етумян

инициалы, фамилия

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия