

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00266/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026659

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».
Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10. ОГРН 1022200554012.
Телефон: (3854) 44-90-45, факс: (3854) 44-90-70, E-mail: mail@sa-biysk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».
Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10.. ОГРН 1022200554012.
Телефон: (3854) 44-90-45, факс: (3854) 44-90-70, E-mail: mail@sa-biysk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684. Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-35, 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru. Рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапан обратный однодисковый поворотный "Баге" (см. Приложение ТР 0015250) по ТУ 28.99.39-082-00226827-2019
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.99. 39

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний".

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4119ТР-2019 от 04.07.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокол сертификационных испытаний 152-2019 от 11.10.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России аттестат № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.)
схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.99.39-082-00226827-2019.

Срок действия сертификата соответствия с 17.10.2019

по 16.10.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

Д.В. Поляков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ97.В.00266/19

(обязательная сертификация)

№ 0015250

Перечень однородной продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

1. Клапаны обратные однодисковые поворотные «Баге» с условным диаметром прохода (номинальным диаметром) DN65 (80, 100, 150), с максимальным гидравлическим рабочим давлением 1,6 МПа, с универсальным расположением на трубопроводе, с фланцевым или муфтовым типом соединения, климатическое исполнение О4:

- КО 65/1,6-УМ.О4-"Баге";
- КО 80/1,6-УМ.О4-"Баге";
- КО 100/1,6-УМ.О4-"Баге";
- КО 150/1,6-УМ.О4-"Баге";
- КО 65/1,6-УФ.О4-"Баге";
- КО 80/1,6-УФ.О4-"Баге";
- КО 100/1,6-УФ.О4-"Баге";
- КО 150/1,6-УФ.О4-"Баге".



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

Д.В. Поляков

инициалы, фамилия