

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.B.00591****ЗАЯВИТЕЛЬ**№ **0012690**

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, ОГРН: 1022200554012,
тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sauto.biysk.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, ОГРН: 1022200554012,
тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sauto.biysk.ru**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Контрольно-пусковые узлы управления «Спринт»

КПУУ-С100/1,6Вз(Э220)-ВФ.04-«Спринт-100» и

КПУУ-С150/1,6Вз(Э220)-ВФ.04-«Спринт-150»

по ТУ 4892-095-00226827-2007 с изм. 6

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 9290

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.

Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13514 от 21.09.2016

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИС19.К00309 от 12.09.2016

ОС СМК ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19,

ТУ 4892-095-00226827-2007 с изм. 6

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.09.2016 по 29.09.2021Руководитель (заступитель руководителя)
орган по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия

подпись

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия