

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.02834

(номер сертификата соответствия)

ТР

1389038

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения заявителя)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д.10,

тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70

ОГРН: 1022200554012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д.10,

тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70

ОГРН: 1022200554012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,

тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный, ТУ 4371-122-00226827-2013,
в составе: Шкаф управления и контроля ШУК; Шкаф управления и сигнализации ШУС;
Шкаф управления насосами ШУН; Шкаф управления задвижками ШУЗ;
Шкаф управления узлами (устройство микросистемной автоматики) ШУУ (УМА);
Шкаф управления дренажным насосом (ШУДН)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7191

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(каких) проводится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 12430 от 16.09.2014 ИЛ НИЦ ПТ и
СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИНО1 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС19.К00239 от 07.10.2013 до 07.10.2016
Орган по сертификации ООО «Новосибирский ЦСМ»,
№ РОСС.RU.0001.13ИС19.
Технические условия ТУ 4371-122-00226827-2013

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.10.2014 по 03.10.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Мизина

А.В. Клюкин