



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

04.04.2019 № 16-1-4-204

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

На № 04 - 72 от 16.03.2018

Генеральному директору  
А.М. Чудаеву

О необходимости подтверждения  
соответствия продукции

ул. Лесная, 10, г. Бийск,  
Алтайский край., Россия, 659316  
тел: (3854) 44 90 45  
факс: (3854) 44 90 70  
e-mail: [mail@sa-biysk.ru](mailto:mail@sa-biysk.ru)

Уважаемый Александр Михайлович!

На Ваш запрос сообщаем, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устройства контроля уровня жидкости УКУ-1, выполненные по ТУ 4854-105-00226827-2009, изготовитель ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия), предназначенные для работы в узлах управления, в резервуарах, накопительных ёмкостях, отстойниках и т.п., где требуется автоматически контролировать уровень жидкости.

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации несёт ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

Срок действия данного письма до 01.04.2019

Начальник института



Д.М. Гордиенко