


Схема подключения к оборудованию "С2000-АР2", "С2000-КДЛ", АРМ "Орион" для контроля постоянно-открытого положения затвора



Для контроля постоянно-закрытого положения затвора рекомендуется поменять местами контакты 3-5, 4-6